



## GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTKEZELŐ SZERVEZETE

Cím 9024 Győr, Kálvária u. 4-10. Telefon +36 96/516-180 Fax +36 96/516-199 E-mail titkarsag@utkezelogyor.hu Honlap www.utkezelogyor.hu

Ügyiratszám: 17-0016/4-K/2021 Tárgy: Győr, Kelta u. folytatása KKT  
Ügyintéző: Vaszkó Péter

**Győr MJV PH**

**Főépítési Osztály**

**E-mail: nits.maria@gyor-ph.hu**

Útkezelői szempontból hozzájárulunk a Győr MJV Útkezelő Szervezetéhez megküldött tárgyi Közterület Kialakítási Tervhez az alábbi feltételek mellett.

- A beruházás útépítési része építési engedély köteles, ezért erre vonatkozóan szakági kiviteli tervek készítése szükséges, melyet Intézményünkkel jóvá kell hagyatni.
- Az ingatlanok terepszintjét az út koronaszintjénél feljebb kell meghatározni.
- A terven szereplő csapadékvíz-elvezető szikkasztó-rendszer kizárólag a közterületen keletkező csapadékvizeket képes elvezetni, ezért az ingatlanokról érkező csapadékvizek által okozott károkért Intézményünk nem vállal felelősséget.
- A töltés felőli telkek előtti zöldterületben mindkét oldalon szilárd burkolatú vízfelvevő helyet kell kialakítani esetleges vis maior esetek kezelésére.
- Amennyiben a tervezési határon kívül lenne érintve közműnyomvonal, akkor a burkolatok emelt szintű helyreállítását is el kell végezni.
- A kivitelezés megkezdése előtt állapotfelmérést kell készíteni az organizációs útvonalról és az építendő terület környezetéről. Az építés alatt bekövetkező állagromlást a Beruházás terhére ki kell javítani. Amennyiben a közterületi járda, úttest, úttartozék amortizációja, műszaki állapota indokoltá teszi, emelt szintű helyreállítást kell elvégezni.

Győr, 2021. szeptember 7.

  
**Prédl Antal**  
intézményvezető