

Műszaki Csoport Győri Üzemmérnökség
9025 Győr, Gyepszél u.15.

KÖZMŰ ÜZEMELTETŐI NYILATKOZAT

GYMJV PH Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály Főépítési Osztály részére

KKT véleményezésre – Szauter u. – Szatmári csomópont
tárgyban


A fejlesztéssel érintett területen található víziközművekkel, kapacitásokkal kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozunk:

A 4121/5 és 4120/4 hrsz.-ú ingatlanokon keresztülhalad egy NA300 acny ivóvízvezeték és egy NA500 b szennyvízcsatorna, ill. a szomszédos 4121/6 hrsz.-ú ingatlan víziközmű bekötései. A terület beépítéstől függően szükséges lehet ezek kiváltása.

A megküldött helyszínrajz alapján a vízvezeték ki kell váltani, mivel egy szakasza az épület alá kerülne. A szennyvízcsatorna a rajz szerint parkoló alá esne. A szomszédos ingatlan bekötővezetékeinek nyomvonalát a helyszínen pontosítani kell az esetleges kiváltások miatt. A kiváltásokról tervet kell készíteni, melyet Társaságunkhoz meg kell küldeni véleményezésre. A vezetékekre a szolgalmi bejegyzéseket rendezni kell.

A tervezett épület vízigénye az NA300-as vezetékről biztosítható. Szennyvizek vonatkozásában az NA500 b csatorna vehető figyelembe. A Szauter u. alatt elválasztott rendszerű csapadékvíz csatorna üzemel, csapadékvizek vonatkozásában ezt kérjük figyelembe venni.

Győr, 2021-09-09


.....
Ardeleán Eszter
műszaki ügyintéző