

SZTM 2022-003 EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ ÖSSZEFOGLALÓ – ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK, HATÓSÁGOK

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 41. §-a, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2017. (III. 30.) önkormányzati rendeletben meghatározottak alapján lefolytatott **egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszban** beérkezett vélemények összefoglalása.

Beérkezett észrevételek összefoglaló ismertetése:

<u>Ügviratszám</u>	<u>címzett</u>	<u>válasz kelt</u>	<u>állásfoglalás</u> (hozzájárul/nem járul hozzá)
GY/15/575-2/2022., GY/15/575-4/2022.	Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda 9021 Győr, Árpád u. 32.	2022. április 13., 2022. április 19.	Adatot kért be, azután kifogást nem emelt.
GY/47/00428- 12/2022.	Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály 9028 Győr, Tatai út 3.	2022. április 21.	Egyetért.
GY/26/1037-2/2022.	Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád út 32.	2022. április 25.	Kifogást nem emel.

31005-0006/2022	Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád út 28-32.	2022. április 25.	Állásfoglalást ad, vízügyi szempontból hozzájárul.
FHNPI-1070-2/2022	Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár	2022. április 21.	Eltérő véleményt nem fogalmaz meg.
5481-2/2022/h	Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 1055 Budapest, Balaton u. 7-11.	2022. április 12.	Észrevételt nem tesz.
12.057/2022.	Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földvédelmi és Földmérési Osztály 9021 Győr, Árpád út 32.	2022. április 14.	Észrevételt nem tesz.
GY/41/00859-2/2022	Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád út 28-32.	2022. április 19.	Eltérő véleményt nem fogalmaz meg.
GY/NEF/0521-2/2022.	Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 9024 Győr, Jósika utca 16.	2022. április 22.	Kiegészítéseket kér.

08000/3655- 1/2022.ált.	Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Határrendészeti Osztály 9024 Győr, Szent Imre út 2-4.	2022. április 11.	Észrevételt nem tesz, nincs kifogása.
CS/9135-4/2022.	Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 9400 Sopron, Kossuth L. u. 26.	2022. április 13.	Nem érinti.
VA/AF-EO/3744- 2/2022.	Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály – Erdészeti Osztály 9700 Szombathely, Batthyány Lajos tér 2.	2022. április 12.	A tervezett módosítás Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületeket nem érint. Erdészeti hatósági szempontból akadálya nincs.
SZTFH- BANYASZ/3489-2/2022	Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Veszprémi Bányafelügyeleti Osztály 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.	2022. április 22.	Észrevételt nem tesz, kifogást nem emel.
35800/2540- 1/2022.ált.	Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.	2022. április 19.	Kifogást nem emel.
BP/FNEF-TKI/2381- 2/2022.	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 1. 1138 Budapest, Váci út 174.	2022. április 21.	A város módosítással érintett területén természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.

'	Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály	'	Észrevételt nem tesz.
'	Országos Vízügyi Főigazgatóság	'	Észrevételt nem tesz.
'	Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztály	'	Észrevételt nem tesz.
'	Innovációs és Technológiai Minisztérium Légi és Víziközeledési Főosztály	'	Észrevételt nem tesz.
'	Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat	'	Észrevételt nem tesz.
'	Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály	'	Észrevételt nem tesz.
'	Országos Atomenergiái Hivatal	'	Észrevételt nem tesz.
'	Nemzeti Földügyi Központ	'	Észrevételt nem tesz.

Beérkezett észrevételek részletes ismertetése:

<u>Ügyiratszám</u>	<u>címzett</u>	<u>válasz kelt</u>	<u>megjegyzés</u>	<u>állásfoglalás</u> (hozzájárul/nem járul hozzá)	<u>válasz</u>
31005-0006/2022	Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád út 28-32.	2022. április 25.	A módosítással érintett terület az 1.12 Holt-Marcál – Győri öblözet része, melyet a 01.11. Győr-Koroncói árvízvédelmi szakasz mentesíti az árvizektől. A Duna projekt keretében 2014-ben megépült az Iparcsatorna árvízkapu, ezáltal megszűnt az árvízkapu feletti árvízvédelmi töltések szerepe. A későbbiekben a balparti árvízvédelmi töltés elbontásra került. Jelenleg az állatkerti területek már nem érintettek a fakadóvízzel veszélyeztetett 110 m széles védősávval. A terület környezetében nincs ÉDUVIZIG vagyongazdálkodásban lévő vízrendezési létesítmény. A szabályozás módosítással érintett ingatlanokat érintő káros csapadékvizek kezelése Győr MJV Önkormányzatának feladata.	Allásfoglalást ad, vízügyi szempontból hozzájárul.	Az Iparcsatorna miatti fakadóvízzel veszélyeztetett 110 m széles védősáv a városrendezési terv felülvizsgálata során törlésre kerül az aktuális vízügyi adatszolgáltatás alapján.
GY/NEF/0521-2/2022.	Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 9024 Győr, Jósika utca 16.	2022. április 22.	A tervezet 1.16. Közművesítés pontja nem taglalja közegészségügyi szempontból kielégítően, hogy a megvalósítás milyen módon befolyásolja az ivóvíz ellátást, a szennyvíz, és csapadékvíz elvezetést, valamint a tervanyagban leírt, a Győr gyárvárosi szelektív hulladékszigetek felsorolása a hulladékkezelés szempontjából mennyiben ad választ a közegészségügyi szabályozottságra. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § és a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. §. A közegészségügyi hatóság a fent leírtak vonatkozásában kéri az önkormányzatot, hogy megküldött tervezetet ezek figyelembevételével egészítse ki, mert ezen kiegészítések ismeretében adhat csak megalapozott szakmai véleményt a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban.	Kiegészítéseket kér.	A meglévő közművek, hulladékgazdálkodási létesítmények kielégítik a tervezett intézmény igényeit, kapacitásbővítésre nincs szükség. A lehivatkozott jogszabályokat a tervezett intézmény üzemeltetője be fogja tartani, egyéb tekintetben azok a rendezési terv módosításához közvetlenül nem kapcsolódnak, a rendezési tervnek és a győri építési szabályzatnak (GYÉSZ) nincs ráhatása a lehivatkozott jogszabályok betartására.

TSZTM, SZTM 2022-003 EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ ÖSSZEFOGLALÓ - PARTNEREK

Beérkezett észrevételek összefoglaló ismertetése:

<u>Ügviratszám</u>	<u>címzett</u>	<u>válasz kelt</u>	<u>állásfoglalás</u> (hozzájárul/nem járul hozzá)
Ü/2022/279	Pannon-Víz Zrt. 9025 Győr, Országút u. 4.	2022. április 25.	Észrevételt tesz.
GYMS- 1238/12/2022.	Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság 9022 Győr, Batthyány tér 8.	2022. április 22.	Nem érintettek.
GYMS_Á/127- 2/2022.	Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 9023 Győr, Csaba utca 16.	2022. április 20.	Észrevételt nem tesz.
17-0012/1-K/2022	Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 9024 Győr, Kálvária u. 4-10.	2022. április 27.	Kifogást nem emel.

15882-002/2022-V	VOLÁNBUSZ Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 131.	2022. április 12.	Kifogást nem emel.
,	GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	,	Észrevételt nem tesz.
,	E.On Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.	,	Észrevételt nem tesz.
,	Égáz-Dégáz Földgázelosztó Győri Kirendeltsége	,	Észrevételt nem tesz.
,	GYÓRSZOL	,	Észrevételt nem tesz.
,	Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara	,	Észrevételt nem tesz.

Beérkezett észrevételek részletes ismertetése:

<u>Ügviatszám</u>	<u>címzett</u>	<u>válasz kelt</u>	<u>megjegyzés</u>	<u>állásfoglalás</u> (hozzájárul/nem járul hozzá)	<u>válasz</u>
Ü/2022/279	Pannon-Víz Zrt. 9025 Győr, Országút u. 4.	2022. április 25.	A módosítással érintett terület Győr 5777 hrsz-ú területet, a déli részén átlósan keresztezi a Pannon-Víz által üzemeltetett NA600-as ivóvíz távvezeték. A vezetéktől biztosítani kell a 6 m-es védőtávolságot, ezen védőtávolságon belül szemmilyen létesítmény nem építhető be! Amennyiben az ingatlan tervezett beépítésénél nem tartható a védőtávolság, a vezetéket a Pannon-Víz Zrt.-vel történt előzetes egyeztetést követően, a beruházás terhére ki kell váltani.	Észrevételt tesz.	Az építési hely az ivóvíz távvezeték és annak védőtávolságának figyelembevételével került feljelölésre.