



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTKEZELŐ SZERVEZETE

Cím: 9024 Győr, Kálvária u. 4-10. Telefon: +36 96/616-180 Fax: +36 96/616-199 E-mail: titkarsag@utkezelogyor.hu Honlap: www.utkezelogyor.hu

Ügyiratszám: 17-0031/1-K/2022
Ügyintéző: Szalipszki Csaba

Tárgy: Győr - Révfa, Körtöltés utca
átépítése a 14. sz. út és Körtöltés
u. 0+174,04 km szelvénye között
útépítés és közművesítés KKT
tervének útkezelői hozzájárulása

Hiv.szám:
Mellékletek:

Nits Mária

nits.maria@gyor-ph.hu

A Győr - Révfa, Körtöltés utca átépítése a 14. sz. út és Körtöltés u. 0+174,04 km szelvénye között útépítés, közművesítés KKT útkezelői hozzájárulásunkat adjuk az alábbiak figyelembevételével:

Általános észrevételek:

- Jelen nyilatkozat a 2022.11.15-én történt egyeztetés után, 11.28-án megküldött módosított tervlapok alapján készült.
- A munkaterületen és a szakaszhatárokon bezáródó csapadékvíz nem keletkezhet
- Az ingatlanok szintjét kérjük úgy megválasztani, hogy közterületről magánterületre csapadékvíz nem folyhasson be. Amennyiben ezen feltételt nem tartják be a későbbi károkért Intézményünk semmiféle felelősséget nem vállal.
- 14. sz. főút a Magyar Közút kezelésében áll. Ezen felületet érintő kérdések kapcsán a kezelő hozzájáruló nyilatkozatát be kell szerezni.
- Kérjük az engedélyes és kiviteli terveknél komplett útépítési tervdokumentáció (burkolatépítés, forgalomtechnika, jelzőlámpa, közműépítés- csapadékvíz elvezetés, közvilágítás) benyújtását.
- Kérjük kezelői lehatárolás készítését, és az érintett kezelő szervektől (Magyar Közút, Győr-Szol, GyMJV Útkezelő Szervezete) jóváhagyó nyilatkozat beszerzését
- A közterületi zöldfelületek és növények kapcsán a Győr-Szol Zrt., mint kezelő jogosult nyilatkozattételre.
- A gyalogos és kerékpáros átvezetések akadálymentesen, a szegély nullába történő lefuttatásával kérjük kialakítani.
- A telepítendő növények fajtáját, elhelyezését úgy kell megoldani, hogy a közúti úrszelvény, beláthatóság hosszú távon biztosítható legyen, illetve a növények gyökérzete ne károsítsa a burkolatokat.

Konkrét észrevételek:

- A 14. sz. főút- Körtöltés u. csomópont ÉNY-i ágánál a kerékpárosok és gyalogosok részére konfliktuspont alakul ki.
- A közterületi zöldfelületek védelme érdekében K szegély helyett kiemelt szegélysor alkalmazását kérjük.
- Az engedélyes tervek során kérjük a vízelvezetés műtárgyainak pontosítását és kapacitás számítást mellékelni. Ahol lehetséges a kiemelt szegélysor mellett nagy kapacitású, kombinált befolyású víznyelőt kérünk alkalmazni.

- Kérjük pontosítani a műszaki leírásban található meglévő csapadékvíz aknára történő csatlakozás helyét, módját, kialakítását.
- A közműszerelvényeket úgy kérjük elhelyezni, hogy aknaszerelvény keréknyomba ne kerüljön. Kérjük az útburkolatokon nagy teherbírású, önszintező aknafedlapok alkalmazását.
- Véleményünk szerint a merőleges parkolók előtti kis szélességű zöldfelület fenntartása aggályos.
- Intézményünk a 14. sz. főút melletti zajvédőfalat nem veszi át kezelésbe.
- A zajvédő fal környezetében kérjük a csomóponti beláthatóságot megvizsgálni, Intézményünk felé igazolni az engedélyes tervek során.
- A 14. sz. főút- Körtöltés u. csomópont ÉK-i ágán, illetve a Körtöltés u.- Zemplén u. csomópont K-i ágán forgalombiztonsági okokból kérjük a járda kiszélesítését.
- Az áthelyezendő szelektív hulladékgyűjtő helyét a szolgáltatóval, Győr M.J.V. Polgármesteri Hivatala- Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztályának munkatársával Horváth István Úrral és Intézményünkkel az engedélyes tervek készítése során egyeztetni kell.
- A Körtöltés utcai murvás parkolónál 10 m sárrázó felületet kérünk kialakítani a felhordások elkerülése végett.

A fentieket kérjük Szervezetünkkel egyeztetni és javítani az engedélyezési terv készítési és engedélyeztetési fázisában.

Győr, 2022.12.07.


Máthé-Tóth Péter
Igazgató

