



6 áramkörös
szabványi elosztószekrény
Mérete (mm): Mag.+Szél.346x1080x1115x320

Tervezett
STK 76/70/3P kandeláber
VIT-10-76 lámpapár
TWEET 32W LED lámpatest

Tervezett
STK 76/60/3P kandeláber
VIT-10-76 lámpapár
TWEET 20W LED lámpatest

Meglévő
Győr DÉLI-Célgépgyár
3x120 mm² AASC
22 kV-os légvezeték

Tervezett
Győr, Pinyvéd 6. elvezető
20/0,03-NA2XS(F)2Y
K1W 630S
Tr.: 400 kVAr.
Rf<0,50
Telemechanizált cella CS.5
felül.

Tervezett
KE.1 jelű
Csatári Pilest
KZV
mérőszekrény

Tervezett
22kV-os földkábel
3x1x240mm² NA2XS(F)2Y
M.5 oszlop-E.5/1 oszlop
között:89,4 m

Tervezett
4x25 mm² NAYY-J
0,4kV-os földkábel
TR állomás - E.11
szekrény között:245,2 m

Meglévő
Pinyvéd 4. Ujász
3x50mm² AASC
22 kV-os légvezeték

Tervezett
E.5/1 számú
B12/1300 oszlop
Tervezett feszítő fejszernk.
VAT-H 21-1-052
Tervezett ledgázó fejszernk.
VAT-H 21-1-071
Befogott alap
VAT-H 21-3-007/A
OK-2/f-F
Rf<50

Bontandó
B.1 számú
3x120 mm² AASC
22kV-os szabadvezeték
B.4 - E.5/1 között:88,7m

Tervezett
4x25 mm² NAYY-J
közvilágítási földkábel
K2 kandeláber - K2/1
között:31,2 m

Tervezett
4x25 mm² NAYY-J
közvilágítási földkábel
TR állomás - K4
között:162,6 m

Tervezett
22kV-os földkábel
3x1x240mm² NA2XS(F)2Y
TR állomás - E.4 oszlop
között:179,9 m

Tervezett
4x25 mm² NAYY-J
közvilágítási földkábel
K3 - K3/3 között:74,9 m

Tervezett
4x240 mm² NAYY-J
0,4kV-os földkábel
TR állomás - E.4
szekrény között:162,3 m

Tervezett
E.4 számú
B12/2800 oszlop
Tervezett feszítő fejszernk.
VAT-H 21-1-052
Tervezett ledgázó fejszernk.
VAT-H 21-1-071
Befogott alap
VAT-H 21-3-004/A
OK-2/f-F
Rf<50

Áthelyezett
katasztrófavédelmi
sziréna

Bontandó
csatlakozó
légvezeték
4x25 mm² NAYY-J
csatlakozó légvezeték
12 sz. oszlop - sziréna
között:12,7m

Meglévő
Pinyvéd 4.
23069
1840

| | | | | | |
|--|--|---|--------------|--------------|-----------|
| CT-VILL Kft. 9241 Jánosomorja, Dózsa György u. 3. | Beruházó: | Infonokdém Kft. 9300 Csonna, Kismartoni u. 2/A. | Tervfajta: | K.T. | |
| | Munka megnevezése: | Győr - Pinyvéd, Szent Vendel utcánál nyílt lakóterület fejlesztés utóépítés, vízi közmű ellátás | Dátum: | 2022.10. | |
| Rajz megnevezése: | Nyomvonalrajz | Rajzsám: | Ge-1 | | |
| Tervező: | Galácska Tiber Engedély szám: EN-HÖ, EN-VE, EN-ME, V-08-0884 | Rajzoló: | Jakus Eszter | Méretarány: | 1:500 |
| Tel.: 06 96/ 702-003 Mobil: 06 20/ 33 71 450 E-mail: galacska@satellit-kt.hu | | | | Rajzterület: | 610x850mm |