



Pannon-Víz

alapítva 1884

Ügyintéző: Óvári Nikolett

Ikt. sz.: PV/ 675-1/2022/4020

Tárgy: Győr-Pinnyéd víziközmű-hálózatának fejlesztése

**Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály
Főépítészeti Osztály**

**Szaksz Vince
főépítész**

Győr

Városház tér 1.

Tisztelt Szaksz Vince Úr!

Győr-Pinnyéd városrészen a jelenleg tervezett lakóterületi fejlesztések miatt szükségessé válik a víziközmű-hálózat fejlesztése. A munkálatok vízjogi engedély kötelesnek minősülnek. A lakóterület fejlesztéssel érintett terület a Révfalui vízbázis 35800/778-1/2016.ált. számú vízbázis kijelölő határozata szerinti „B” hidrogeológiai védőterületen helyezkedik el, így a tervezett víziközmű ellátó hálózatok kialakításának vízjogi engedélyezése során a Vízügyi Hatóság vizsgálni fogja a terület beépíthetőségét és a vízilétesítmények megvalósíthatóságát. A folyamatban lévő lakóterület fejlesztések közül a Szivárvány utca környezetének beépítése és a Pillangó lakópark 2/1-2/2. ütem rendelkezik elfogadott vízbázisvédelmi egyedi vizsgálatot lezáró határozattal. A további fejlesztések (lakótelep, új parcellázás, üdülőterület kialakítása; szennyvízcsatorna átvezetése; fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység) kapcsán a környezetvédelmi felülvizsgálatot, vagy az ennek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálatot el kell végezni, és az eredményeit figyelembe kell venni.

A biztonságos ivóvíz ellátás érdekében a városrészen üzemelő ivóvízellátó rendszer fejlesztése az alábbiak szerint szükséges.

1. A Kunszigeti út és az Olimpia utca csomópontban nyomásfokozó műtárgy beépítése.
2. A meglévő ivóvízellátó gerincvezetékek összekötésével biztosítható az ivóvíz ellátás, melynek két megoldása lehetséges.
 - a. A Csipkegyári úton húzódó D200 KPE gerincvezeték végpontjának (Bécsi úton a temető mellett) D200 KPE vezetékkel történő összekötése az Ikrényi úton húzódó D225 KPE gerincvezetékkel vagy
 - b. Az Olimpia utcában húzódó D225 KPE gerincvezeték végpontjának (Aqua Sportközpont mögött) D200 KPE vezetékkel történő összekötése az Abdai úton húzódó D225 KPE gerincvezetékkel.

**PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

9025 Győr, Országút u.4. 9002 Győr, Pf.: 217. Tel: + 36 96 522 600.
Fax: + 36 96 310 833 E-mail: iktato@pannon-viz.hu www.pannon-viz.hu



A biztonságos szennyvíz-elvezetés érdekében a városrészen üzemelő szennyvíz-elvezető rendszer fejlesztése az alábbiak szerint szükséges.

1. Az Új sor utcában üzemelő szennyvíz-átemelő műtárgy szivattyúinak kapacitásbővítése, valamint az Új sor utcai és a Fő utcai szennyvíz-átemelő műtárgyak közötti nyomóvezeték felbővítése.
2. A Fő utcában található szennyvíz-végátemelő műtárgy szivattyúinak kapacitásbővítése, valamint a Fő utcai szennyvíz-átemelő műtárgy nyomóvezeték-párjának felbővítése.


A korábbi egyeztetések alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik a szükséges fejlesztések beruházók közötti felosztásáról. A fejlesztések ütemezéséről, a beruházások pontos indulásának dátumáról Társaságunk tájékoztatást kér.

A víziközmű hálózaton történő változások (gerincvezetékek, bekötések) digitális geodéziai bemérését a beruházás/ok terhére el kell végezni. A bemérést a beruházás/ok műszaki átadás-átvételi eljárásáig elektronikus hordozón DWG formátumban Társaságunk részére meg kell küldeni.


A teljes víziközmű hálózat kiépítését követően megtartott végleges műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után a kiépített vezetékek Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes átadásáról gondoskodni kell, Társaságunk csak ezután veszi át üzemeltetésre a kiépült hálózatot. A végleges átadásig a beruházó/k feladata a víziközművek megóvása.

Győr, 2022. október 18.

Tisztelettel:


Bodrogi Ernő
gazdasági igazgató

PANNON-VÍZ
Regionális Önkormányzati
Víziközmű-szolgáltató Zrt.
9025 Győr, Országút u. 4.
34.


Lipóvics János
főmérnök