



Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatóság

🏠 9022 Győr, Batthyány tér 8.
☎ +36 (96) 819-410
☎ +36 (96) 819-419
✉ info@gyor.kozut.hu
MKNZRT (KRID: 153207128) Hivatali Kapu
🌐 www.kozut.hu

NYÉK Soft Tervező Kft.

9028 Győr
Fehérvári u. 28/A.

Iktatószám: GYMS-2119/ 2 /2023
Tárgy: Győr, Domb utcában járda és közvilágítás kialakításához tartozó közterület kialakítási terv (7068/2, 7068/7, 7063 hrsz)
Hivatkozási szám: 516-2023
Ügyintéző: Mészáros Anett

Tisztelt Nyitrai Zsolt Úr!

A BVP Asset Management Kft. (9027 Győr, Juharfa u. 11.) megrendelése alapján készült 2023/169 munkaszámú Győr, Domb utcában járda és közvilágítás kialakításához tartozó közterület kialakítási tervet (KKT) Társaságunk elfogadja. Az engedélyezési/kiviteli terveket a KKT alapján kérjük kidolgozni.

Jelen nyilatkozatunk 2 évig érvényes, kivitelezésre nem jogosít, engedélyezési eljárás során nem használható fel.

Győr, 2023. október 26.

Üdvözlettel

Kecskeméti Attila
vármegyei igazgató

Gortva Tamás
vármegyei forgalomtechnikai és kezelői ov.

Kapják:

1. Címzett + 2 pld. terv; terv6@nyekgroup.hu
2. Irattár + 1 pld. terv



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTKEZELŐ SZERVEZETE

Cím: 9024 Győr, Kálvária u. 4-10. Telefon: +36 96/616-180 Fax: +36 96/616-199 E-mail: titkarsag@utkezelogyor.hu Honlap: www.utkezelogyor.hu

Ügyiratszám: 21-0136/1-K/2023
Ügyintéző: Iványi Dóra

Tárgy: Győr. Domb utcában járda és közvilágítás kialakításához tartozó közterület kialakítási terv készítése – 7068/2, 7068/7, 7063 hrsz. – tulajdonosi és kezelői hozzájárulás

NYÉK Soft Tervező Kft.

E-mail: terv6@nyekgroup.hu

Tisztelt Címzett!

A 20/2014. (IX.12.) Ök. számú rendeletben biztosított jogkörömben tulajdonosi és útkezelői hozzájárulást adok a BVP Asset Management Kft. (9027 Győr, Juharfa u. 11.) részére, hogy a NYÉK Soft Tervező Kft. (Nyitrai Zsolt tervező) által készített:

„Győr, Domb utcában járda és közvilágítás kialakításához tartozó közterület kialakítási terv készítése hrsz.: 7068/2, 7068/7, 7063”

megnevezésű 2023/169 munkaszámú, 2023.10. dátumú tervdokumentáció alapján, járda és közvilágítás kialakításával kapcsolatos munkálatokat végezzen a **7068/7 hrsz-ú (Domb utca)** győri önkormányzati közterületi ingatlanon az alábbiak figyelembevételével:

- **A 7068/2 hrsz.-ú ingatlan nem Intézményünk kezelésébe tartozik, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. előzetes hozzájárulása szükséges ezen ingatlanra vonatkozóan.**
- **Intézményünk a 7068/2 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó járda és közvilágítási lámpatesteket nem veszi át kezelésbe.**
- A kivitelezéssel kapcsolatos összes költség az Engedélyest terheli.
- A járdaszakaszt úgy kell kialakítani, hogy közterületről csapadékvíz ne folyhasson be magánterületre. Amennyiben a fenti feltételt nem tartják be és a helytelen kialakítás miatt a csapadékvíz a magántulajdonú ingatlant terheli, illetve ott kárt okoz, Intézményünk felelőssége nem róható fel.
- Amennyiben a járdaszakaszt betonnal valósítanák meg, úgy a dilatációról gondoskodni szükséges.
- Amennyiben a járdaszakasz betonnal kerül kialakításra, úgy a téli síkosságmentesítés sózással nem megoldható. Sókorrózió okozta károsodás esetén, a hiba javítása a mindenkori ingatlantulajdonos kötelezettsége.
- A járdaszakasz akadálymentességét biztosítani kell, a járdaburkolaton oldalesés változás nem megengedett.
- A járdaszakaszban érintett közműves csapszekrények, fedlapok szintre állítása, az Engedélyes terhe és kötelessége.

- Az ingatlanbehajtó területén a járda pályaszerkezetének megerősítése szükséges a gépjármű forgalomra méretezve.
- A fenti átalakítások kivitelezése és későbbi fenntartása a mindenkori Tulajdonos terhe és kötelessége.
- A kivitelezési munkák során szigorúan betartandók a „Közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról” szóló 5/2004.(II.20.) sz. rendeletben foglaltak.
- Az építés folyamán a közlekedési létesítmények és a környezet állagát kímélni kell. A kivitelezés során keletkező károk helyreállítása az Engedélyes terhe és kötelessége.
- A közterületet az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani.
- A zöldterülettel, illetve növényzettel kapcsolatban előzetesen az illetékes Győr-Szol Zrt.-vel egyeztetés lefolytatása szükséges.
- Amennyiben a közterületen lévő közművek és tartozékai, közvilágítási oszlop, illetve növényzet az átépítés miatt érintettek, úgy azok áthelyezése, kiváltása, kivágása az Engedélyes terhe és kötelessége.
- Az ingatlan előtt az út kiépített, csapadékvíz elvezetése és közvilágítása megoldott, ezeket változatlanul biztosítani kell.
- Az építési munkákhoz köthető sárfelhordásoktól és egyéb szennyeződésektől a közterületet folyamatosan tisztán kell tartani.
- Az Útkezelő Szervezet engedélye nélkül forgalomtechnikai eszközöket, úttartozékokat áthelyezni, eltávolítani tilos.
- A kivitelezéshez és a későbbi használathoz szükséges szállítások során az igénybevett utak forgalmi rendjét be kell tartani.
- Amennyiben az építkezés során a közterület igénybevételére merül fel igény, úgy **közterület foglalási bérleti szerződést** kell kötni Intézményünkkel.
- Amennyiben súlykorlátozással érintett útszakasz igénybevétele az építési organizáció során szükséges, Intézményunktől az **útvonalengedélyeket** előzetesen be kell szerezni.

Ezen tulajdonosi és útkezelői hozzájárulás nem mentesít az egyéb hozzájárulások, szakhatósági engedélyek beszerzése alól, csak önkormányzati közterületi ingatlanra vonatkozik.

Jelen hozzájárulásomat **építési engedélyezési eljáráshoz adom ki.**

Jelen hozzájárulásom a keltezéstől számított **egy évig érvényes**, az engedély megadására az eljáró hatóságot nem kötelezi.

Győr, 2023. 11. 17.

Tisztelettel:





Pannon-Víz

alapítva 1884

Ügyintéző: Óvári Nikolett

Ikt. sz.: PV/563-1/2023/4020

Tárgy: Győr, Domb utcában járda és közvilágítás kialakításához tartozó közterület kialakítási terv – közmű üzemeltetői nyilatkozat
Azonosító: 308139002

Nyék Soft Tervező Kft.

Nyitrai Zsolt
tervező

Győr
Fehérvári út 28/A.
9024

Tisztelt Nyitrai Zsolt Úr!

Társaságunk a Győr, Domb utcában járda és közvilágítás kialakításához tartozó közterület kialakítási terv tárgyú megkeresésére az alábbi tájékoztatást adja.

A beruházó a BVP Asset Management Kft.

A 7069/3 hrsz.-ú ingatlanon 45 lakásos társasház építése tervezett. **A társasház aláírt, jóváhagyott közterület kialakítási tervét, településrendezési szerződését, külső víziközmű és belső gépész terveit kérjük véleményezésre megküldeni Társaságunk részére.**

A 7068/8 hrsz.-ú ingatlanon 36 lakásos társasház építése tervezett, Társaságunk a PV/224-1/2023/4020 számú Közmű üzemeltetői nyilatkozatában feltételek közlésével hozzájárult a Penta-Kör Kft. vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli, valamint belső gépész tervéhez.

Társaságunk a társasházak víziközmű-ellátását abban az esetben tudja biztosítani, amennyiben a lent részletezett fejlesztéseket üzembe helyezték, valamint az aláírt és jóváhagyott közterület kialakítási tervet és településrendezési szerződést megküldték Társaságunk részére.

Mind a két társasház építésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 8. § (1) bekezdés értelmében:

"Az ellátásért felelőssel víziközmű-üzemeltetési jogviszonyban nem álló beruházó a víziközmű létrehozására irányuló beruházást az ellátásért felelős előzetes jóváhagyásával valósíthat meg. Ha a víziközmű nem állami vagy önkormányzati beruházásban jön létre, a beruházó a víziközmű tulajdonjogát a víziközmű üzembe helyezésének időpontjában az ellátásért felelősre átruházza. Az átruházásról a felek szerződést kötnek."

Az ellátási felelősség meghatározása a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 1.§ (1) bekezdés c) pontja szerint:

"az ellátási felelősség elve: e törvényben meghatározottak szerint az állam vagy a települési önkormányzat (a továbbiakban együtt: ellátásért felelős) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről"

PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

9025 Győr, Országút u.4. 9002 Győr, Pf.: 217. Tel: + 36 96 522 600,
Fax: + 36 96 310 833 E-mail: iktato@pannon-viz.hu www.pannon-viz.hu



A víziközművek kivitelezését megelőzően meg kell küldeni Társaságunk részére Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata előzetes jóváhagyásáról szóló nyilatkozatát, és az érintett utak, közterületek kezelőinek nyilatkozatát!

A társasházak víziközműbekötéseinek kiépítése csak az előírt fejlesztések üzembe helyezését követően kezdődhet meg!

Az útépités és közvilágítási hálózat kialakítását időben össze kell hangolni a víziközműépítéssel! Az üzemelő és a tervezett víziközmű nyomvonalakat is figyelembe kell venni!

Jelen nyilatkozatunkon felül a fent említett PV/224-1/2023/4020 számú Közmű üzemeltetői nyilatkozatban foglaltak figyelembevételét is kérjük, az abban foglaltakat továbbra is fenntartja Társaságunk!

A terven lévő üzemelő vezetékek helye, mélysége csak tájékoztató adat, a kivitelezés megkezdése előtt kutatóárokkaal kell pontosítani. A tervben esetlegesen történő módosítás esetén kérjük a módosított tervek e-közmű rendszerbe történő ismételt feltöltését.

A munkálatok során kérjük a víziközmű vezetékek állapotának megóvását! Amennyiben meglévő víziközmű vezetékek, szerelvények, műtárgyak akadályt képeznek vagy a beruházás során megsérülnek, a beruházás terhére ki kell váltani, a kiváltást Társaságunktól kell megrendelni. Üzemelő közműveink 2 m-es környezetében kizárólag óvatos kézi földmunkavégzés megengedett.

Amennyiben a munkálatok során víziközműveink sérülnek, a kivitelező köteles ezt azonnal jelezni Társaságunk Diszpécserszolgálatára felé a 06-96/522-601 telefonszámon.

A munkaterület átadásra meghívást kérünk és szükség esetén az alább megjelölt munkatársak elérhetőségein kérjük felvenni a kapcsolatot:

- Ivóvízhálózat: Biczo László (e-mail: biczo.laszlo@pannon-viz.hu)
- Szennyvízhálózat: Zalka Csaba (e-mail: zalka.csaba@pannon-viz.hu)
- Műszaki csoport: Óvári Nikolett (e-mail: ovari.nikolett@pannon-viz.hu)

Ivóvízellátás

A Domb utca érintett szakaszán Társaságunk D90 KM-PVC ivóvíz gerincvezetékét üzemeltet, mely a Posta Feldolgozó Üzem mellett húzódó NA500 acny gerincvezetékéről ágazik le. Társaságunk PV/224-1/2023/4020 számú, 7068/8 hrsz.-ú ingatlanon tervezett 36 lakásos társasház tervéhez kiadott Közmű üzemeltetői nyilatkozatában felhívtuk a figyelmet, hogy a gerincvezeték szabad kapacitással már nem rendelkezik, ezért annak felbővítése szükséges.

A vezeték cseréje az NA500 acny gerincvezetékéről történő leágazástól tervezett kb. 136 m hosszban, D160 KPE vezetékre. A tervezett vezeték első, kb. 65 méteres szakasza a meglévő vezeték nyomvonalában húzódik a tervek szerint, a további szakasz pedig eltérő nyomvonalon kerül kiváltásra.

A Hídépítő Zrt. ivóvízellátó vezetékét az új, kiváltott vezetékre át kell kötni!

A leágazásokhoz az alábbi helyeken tolózárok beszerelését kérjük: 1. leágazás (NA500 acny gerincvezetékéről) NA150 tolózár, 2. leágazás (D160 KPE gerincvezetékéről) NA80 tolózár. Az NA500 acny gerincvezetékéről történő leágazás előtt a T-idom elé (Ítéltábla felé) NA500 szakasztolózár beépítését kérjük. A pontos helyet kérjük Társaságunk Vízvezetési Csoportjával egyeztetni! Kérjük továbbá, hogy a helyszínrajzot és a csomóponti rajzokat eszerint javítani szíveskedjen! Az NA500 acny gerincvezetékéről történő leágazásnál a meglévő, kiváltandó NA80 leágazást kérjük leszerelni.

A 7069/3 hrsz.-ú ingatlanon tervezett 45 lakásos társasház várható vízigénye: 9 m³/d. D90 KPE ivóvízbekötés tervezett az új, D160 KPE gerincvezetékéről. Az üzemelő ivóvízhálózatra történő rákötést a kivitelező által végzett öblítés, fertőtlenítés után Társaságunk végzi megrendelés alapján. Az elkészült belső hálózatból vett negatív vízminta eredményt Társaságunk képviselőjének le kell adni, és csak ezt követően köthető össze a külső hálózattal a belső. Előfeltétel: sikeres nyomáspróba, jó vízminta eredmény dokumentálása, valamint a szükséges előleg és a közműfejlesztési hozzájárulás befizetésének igazolása. A bekötés állagának megóvásáért és a jogtalan vízvételért az ingatlan mindenkori tulajdonosa felel. A vízóraakna a telekhatáron belül 1 m-re helyezhető el. Az akna méreténél kérjük figyelembe venni a mérők előtt az 5D-nek, illetve után a 3D-nek megfelelő szerelvénymentes csőszakasz helyigényét is (D = vezeték átmérő).

Mivel a tervezett társasház közelében nincs tűzcsap, 2 db földfeletti NA100 tűzcsap létesítése tervezett. A külső oltóvízigény tekintetében a tűzcsap vízhozammérést Társaságunk végzi megrendelés alapján. Amennyiben nem elegendő a tűzcsapok vízhozama, úgy további tűzcsap vagy oltóvíz tározó építése válik szükségessé.

Jelen ivóvízhálózat-bővítés tervezése során a tervező figyelembe vette a 7068/8 és a 7069/3 hrsz.-ú ingatlanon tervezett társasházak ivó- és tüzivíz igényét.

Csak akkor köthető össze a tervezett társasházak belső ivóvízhálózata a Domb utcában lévő ivóvízhálózattal, miután az előírt háttérfejlesztések megvalósultak.

Szennyvízelvezetés

A tervezett társasházak előtti közterületen jelenleg nincs kiépítve szennyvízelvezető hálózat.

A Domb utcában húzódó szennyvíznyomóvezetékét nem Társaságunk üzemelteti. A keletkező szennyvizek elvezetése a tervező számításai alapján gravitációsan megvalósítható. D200 KG-PVC szennyvíz gerincvezeték építése tervezett kb. 94 m hosszban, mely a Domb utca 7069/4 és a 7065 hrsz.-ú ingatlanok közötti közterületen lévő beton aknára (folyásfenék szintjére) csatlakozik. A társasházak előtti közterületen tervezett indítóakna NA1000 betonakna legyen. A társasházak szennyvíz bekötése D160 KG-PVC.

Az üzemelő hálózatra történő rákötéshez szakfelügyeletet kell megrendelni Társaságunk Szennyvízágazatától, a szakfelügyeleten a bekötést nyitott munkagödörnél kell bemutatni.

A megrendeléshez szükséges formanyomtatvány (Közületi víz-/csatornabekötés és szakfelügyelet megrendelő) letölthető Társaságunk honlapjáról.

Mivel a tervezési területen lévő, Társaságunk által üzemeltetett szennyvízelvezető hálózat túlterhelt, a szennyvíz és csapadékvíz csatornavezetékét nem szabad egyesíteni, a szennyvíz elvezető hálózatba tilos csapadékvizet bevezetni! A tervező számítása alapján az elvezetendő szennyvízmennyiség: 9 m³/d. **Társaságunk a keletkező szennyvizeket csak abban az esetben tudja fogadni, miután a háttérfejlesztéseket elvégezték.**

A csapadékvíz elvezető rendszert nem Társaságunk fogja üzemeltetni. A csapadékvíz elvezető hálózatba tilos szennyvizet bevezetni, a szennyvízelvezető hálózatba pedig tilos csapadékvizet bevezetni!

A tervezett gerincvezetékek és a szükséges fejlesztések vízjogi engedély kötelesnek minősülnek.

A teljes víziközmű hálózat kiépítését követően megtartott végleges műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után a kiépített vezetékek Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes átadásáról gondoskodni kell, Társaságunk csak ezután veszi át üzemeltetésre a kiépült hálózatot. A végleges átadásig a beruházó/k feladata a víziközművek megóvása.

A megvalósulási tervet meg kell küldeni Társaságunk részére a műszaki átadás-átvételi eljárást követő 5 napon belül (tartalmaznia kell különösen az aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, kivitelezői nyilatkozat, az Önkormányzat nyilatkozatát a víziközmű-hálózat átvételéről és Társaságunk részére történő üzemeltetésre átadásról, felelős műszaki vezetői nyilatkozat, gravitációs csatorna esetében víztartási próba jegyzőkönyve, ivóvíz- és nyomott szennyvíz vezeték esetében nyomáspróba jegyzőkönyve, csatornahálózat kamerás vizsgálatának jegyzőkönyve, tömörségi vizsgálat jegyzőkönyve, negatív ivóvízminta eredmény, fertőtlenítési jegyzőkönyv).

Amennyiben a hálózat megvalósításához szolgalmi megállapodást kell kötni, kérjük a szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzését igazoló dokumentumok megküldését.

A víziközmű hálózaton történő változások digitális geodéziai bemérését a beruházás terhére el kell végezni. A bemérést elektronikus hordozón DWG formátumban Társaságunk részére meg kell küldeni.

Útépítés

A Domb utcában az utca gyalogos forgalmának a biztonságos közlekedésére közterületi járda kialakítása tervezett, amely a 7069/3 hrsz.-ú ingatlanon tervezett társasház lakói számára összeköttetést is biztosít az 1. sz. főút mellett meglévő járda és a Domb utcában meglévő gyalogos járda között. Az I. tervezési szakasz a Domb utca meglévő térkő burkolatához csatlakozik a 7069/4 hrsz.-ú ingatlan előtt, majd a tervezett járda a Domb utca aszfaltburkolatához csatlakozik. A II. tervezési szakasz a 7069/3 hrsz.-ú ingatlan telekhatárától indul és a 7068/2 hrsz.-ú ingatlan előtt meglévő járda burkolatáig tart, itt a szintkülönbség miatt lépcső építése is szükséges. A terv alapján összesen 126,65 m hosszú járda épül. A tervezett burkolatok csapadékvizét az I. szakasz esetében az aszfaltos út és a Domb utca meglévő víznyelője felé vezetik, a II. szakasz esetében a zöldterületen kerülnek elszikkasztásra a csapadékvizek. A csapadékvíz elvezető rendszert nem Társaságunk fogja üzemeltetni.

Az útépítés során ügyelni kell az aknáink állapotára, szükség esetén kérjük azok műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig történő kitisztítását.

Az útépítés során aknáink, szerelvényeink az új út pályaszintjébe helyezendők! Ahol szükséges egy-egy aknafedlap cseréje annak állapota miatt, úgy a cseréhez újat biztosítunk a régi leadása ellenében.

Üzemelő vezetékeink hozzáférhetőségét biztosítani kell, a vezetékekre közlekedési tábla, kandeláber nem helyezhető.

Közvilágítás

Közműkeresztezések esetén kérjük a védőtávolság megtartását! A földmunkák során kérjük vezetékeink megóvását, valamint a szabvány szerinti védőtávolságok (vízszintes: védőcső nélkül 0,5 m, védőcsővel 0,3 m; függőleges: 0,6-0,8 m) megtartását, és a szükséges műszaki védelem biztosítását! Elosztó szekrény, oszlop, kandeláber, transzformátor állomás gerinc-és bekötő vezetékeink fölé nem kerülhet. Esetleges oszlopállítás, bontás, csere elvégzéséhez szükség szerint szakfelügyelet igénybevétele szükséges.


Amennyiben a feltárás során megállapítható, hogy a tervezett vezeték a Társaságunk által üzemeltetett vezetékek nyomvonala fölé kerülne, vagy a szabványban meghatározott vízszintes, függőleges védőtávolság nem tartható, úgy a tervezett vezeték nyomvonalának módosítását kérjük, a tervezett vezeték a Társaságunk által üzemeltetett vezetékek nyomvonala fölé nem építhető!

Társaságunk az eljárás további szakaszaiban is részt kíván venni. Kérjük, hogy valamennyi tervet szíveskedjenek megküldeni részünkre véleményezésre.


Jelen közterület kialakítási tervhez kiadott közmű üzemeltetői nyilatkozat érvényességi ideje az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 5/A. § (8) bekezdése alapján 1 év.

Győr, 2023. 11. 23.

Tisztelettel:


Lipovics János
műszaki igazgató

PANNON-VÍZ
Regionális Önkormányzati
Víz- és Közmű-szolgáltató Zrt.
9025 Győr, Országút u. 4.
34.


Bodrogi Ernő
gazdasági igazgató

T:Kezelői hozzájárulás
Ügyintéző: Bagó László
Iktatószám: K235102059
Hiv. sz: 552-2023
Melléklet: -

NYÉK-SOFT Tervező Kft.
Nyitrai Zsolt
részére
Győr
Fehérvári út 28/A.
9023

Tisztelt Nyitrai Zsolt Úr!

A GYŐR-SZOL Zrt.-hez megküldött Győr, Domb utcában járda és közvilágítás kialakításához tartozó közterület kialakítási tervéhez a városi zöldterületek technikai kezelőjeként az alábbi hozzájárulást adjuk, egyben kérjük a kivitelező figyelmét a dokumentációban rögzítve az alábbiakra felhívni:

- A zöldterület kialakítását humusz terítésével, 5 dkg/m² gyommentes fűmag vetésével kell elvégezni. Helyszínen nyert és visszahelyezett humuszterítést nem fogadunk el, a költségvetés összeállításánál erre felhívjuk a figyelmet. A kialakuló zöldterületet a Kezelő a harmadik fűnyírást követően veszi át. A kezelői feladatok ellátására a 68/2003. (XII. 19.) Ök rendeletben leírtak a mérvadók.

A speciális feltételek között nem szabályozott kérdésekben, ha további információt igényelnek, akkor a GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő, közhasználatú zöldterületen végzett, kezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek gyakorlására kiadott, a www.gyorszol.hu honlapon Ingatlan/Vagyonkezelés elérhetőségi útvonalon közzétett Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat kérjük figyelembe venni.

E kezelői hozzájárulás a kiadástól számított egy évig érvényes, egyéb hatósági, szakhatósági és kezelői engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

Kérjük a hozzájárulásban foglaltak szíves tudomásul vételét.

Győr, 2023. november 9.

Tisztelettel:



Dr. Gutay Zoltán
vagyonkezelési igazgató

GYÖR-SZOL
Győr Községi Kormányzat és Vagyongazdálkodó Zrt.
Vagyonkezelési Osztály
9024 Győr, Orgona u. 10.



Nagy Dávid
vagyonkezelési üzletágvezető